

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 55 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «ЧУДЕСНИЦА» Г. ВОРКУТЫ
«Быдсяма 55 №-а челядьӧс видзанин «Чудесница»
школадз велӧдан муниципальной съӧмкуд учреждение Воркута к.

169907, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57В, тел./факс 8 (82151) 6-73-73
e-mail: ya.mdou55@yandex.ru

СОГЛАСОВАНО

Цеховым комитетом

«11» 01 20 16 г.

Председатель цехкома

 В. В. Исакова

УТВЕРЖДЕНО

Приказом заведующего МБДОУ

«Детский сад № 55 комбинированного

вида» г. Воркуты

№ 11/0508 «11» 01 20 16 г.

Инструкция № 6

О порядке действий персонала при срабатывании и не срабатывании автоматической пожарной сигнализации в случае чрезвычайных ситуациях.

1. Общие положения

- 1.1. Данная инструкция определяет основные положения по обеспечению работоспособности установок пожарной сигнализации и оповещения и является обязательной для всех работников организации, а также лиц, на которых возложена обязанность по контролю и планово-предупредительному ремонту.
- 1.2. Лицо, назначенное ответственным за содержание пожарной сигнализации должно иметь следующую документацию:
- 1.3. Договор на обслуживание установок пожарной сигнализации;
- 1.4. Образец заявки на устранение неисправностей;
- 1.5. Список номеров шлейфов с указанием наименования защищаемых шлейфами помещений;

2. Действия в случае срабатывания пожарной сигнализации

- 2.1. Каждый работник при получении информации о срабатывании пожарной сигнализации обязан немедленно:
- 2.2. Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону «01», по сотовому телефону «112»;
- 2.3. Организовать эвакуацию людей согласно утвержденного плана эвакуации;
- 2.4. Держать двери в помещении очага пожара закрытыми, а окна открытыми;
- 2.5. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины;