



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Коми

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 40-98-22, Email:gurk@gukomi.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Воркуты
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

ул. Пушкина, 26, г. Воркута, 169901 тел. /факс: 8(82151) 302-30 «телефон доверия» (8212)29-99-99E-mail: vorkuta-gpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 17/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 55 «Чудесница» г. Воркуты

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми Молодцова И.Я. от 02.03.2021 №17, ст.6 Федерального закона от 21.02.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 34 мин «09» марта 2021 года по 16 часов 00 минут 17 марта 2021 года
(города (района))

проведена плановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая)

Молодцовым Ильей Яковлевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Воркуты УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица (лиц), проводившего(их) проверку,

здания детского сада Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 55 «Чудесница» г. Воркуты, расположенного по адресу: 169907 Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 57в
(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида «Чудесница» г. Воркуты Схабовской Наталией Ивановной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц участвующих в проверке)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

1.	2.	3.	сти	только вы- полнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В здании детского сада подшивка карнизного свеса чердачных покрытий выполнена из горючих материалов (деревянных досок), при этом не выполнена обшивка данных элементов листовыми материалами группы горючести не менее Г1.	ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», абзац 5 пункта 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	10.03 2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отдела Молодцов И.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

« 17 » марта 2021 года

Предписание для исполнения получил (а)

(подпись)

Сладковская Н.И.

(должность, фамилия, инициалы)

« 17 » марта 2021 года